



**Stadt Schöningen**

Vorlagen Nr.: 6/2017 vom 06.02.2017

erstellt durch: **Fachbereich Bauwesen**

Bearbeiterin: Frauke Hilal

an	Sitzungsdatum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht-öffentlich
ATU	09.02.2017	Zur Information	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsausschuss	14.02.2017	Zur Information	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Tagesordnungspunkt:  
Badezentrum Negenborn – Aktueller Sachstand**

*Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:*

<input type="checkbox"/> einmalige Kosten	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt
<input type="checkbox"/> regelmäßig wiederkehrende Kosten	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt (Investition)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>kostenneutral</b> bezogen auf diese Vorlage	
Produkt:	
Sachkonto:	
Ansatz:	
noch verfügbar:	
noch benötigt:	
es fehlen:	
ggfs. Deckungsvorschlag:	

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Technik und Umwelt und der Verwaltungsausschuss haben den aktuellen Sachstand zur Kenntnis genommen.

**Sachverhaltsdarstellung:**

Das Badezentrum Negenborn ist seit 01.12.2016 für die Durchführung von Wartungs-, Reparatur- und Grundreinigungsarbeiten geschlossen. Während der ursprünglich geplanten einmonatigen Schließungszeit wurden die Lüftungsanlage, das BHKW, die Heizung und der Hubboden gewartet. Das E-Gate im Eingangsbereich wurde gegen ein Drehkreuz ausgetauscht und im Rutschenturm wurde eine zusätzliche Heizung eingebaut. Im Erlebnis- und Sportbecken wurde eine Grundreinigung durchgeführt. Zusätzlich mussten die beim Einbruch (29./30.11.2016) entstandenen Beschädigungen repariert bzw. ersetzt werden.

Im Rahmen der Reparatur der Filter haben sich Probleme ergeben wie bereits der Presse zu entnehmen war. Die Filtertechnik wurde durch die insolvent gegangene Firma WTA fehlerhaft eingebaut. Hiervon sind ebenfalls Anschlussgewerke betroffen. Dies wurde bei der kompletten Entleerung der 7 Filterkammern festgestellt.

Die Schnittstellen zwischen den einzelnen Gewerken müssen konkret geklärt und die rechtliche Situation genau eingeschätzt werden. Seitens der Verwaltung wurde bereits ein Lösungskonzept erarbeitet. Nach dem derzeitigen Zeitplan kann mit einer Wiedereröffnung des Bades ab Mitte März 2017 gerechnet werden.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bäsecke', is positioned above the printed name.

Bäsecke